

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АБ09.В.00243

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003772

ООО «К-ФЛЕКС» ОГРН 1045003064303.

Адрес: 143560, Московская область, Истринский район, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1А.

Телефон: +7 (495) 589-23-40, факс: +7 (495) 589-23-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «К-ФЛЕКС» ОГРН 1045003064303.

Адрес: 143560, Московская область, Истринский район, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1А.

Телефон: +7 (495) 589-23-40, факс: +7 (495) 589-23-40.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена K-FLEX, марок: PE, PE AD, PE FRIGO, PE COMPACT, PE METAL, PE AD METAL, в виде трубок, листов и лент, толщиной от 3мм до 25 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.41-001-75218277-17.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.41.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0003788.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0261-ВМ/17 от 12.07.2017г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.41-001-75218277-17

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №BREES.MS001.01336 от 06.07.2017 года, выдан ОС «ЭКОСЕРТ», аттестат аккредитации №BREES.MS.31186.04ЖНУ0.001.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2017

по 14.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АБ09.В.00243**

**(обязательная сертификация)**

**№ 0003788**

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.41	Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена K-FLEX, марок: PE, PE AD, PE FRIGO, PE COMPACT, PE METAL, PE AD METAL, в виде трубок, листов и лент, толщиной от 3мм до 25 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.41-001-75218277-17.	Группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования - ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности - ТЗ (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ4.



**Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации**

**М.П.**

**Эксперт (эксперты)**

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

**О.Е.Карпова**

инициалы, фамилия

**К.Н.Нуйкова**

инициалы, фамилия