

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00432/21

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЛИТ" (АО "ЗАВОД ЛИТ"), место нахождения 152020, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 1, ИНН 7608007274, ОГРН 1027601047253, телефон +74853530871, факс +74853532266, адрес электронной почты lit@zavodlit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЛИТ" (АО "ЗАВОД ЛИТ"), место нахождения 152020, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 1, ОГРН 1027601047253, ИНН 7608007274, телефон +74853530871, факс +74853532266, адрес электронной почты lit@zavodlit.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4, ОГРН 1027739451684, ИНН 7717035419, адрес места осуществления деятельности 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3, регистрационный номер RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015, телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 26-56, адрес электронной почты osert@academygps.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал "АРМОФОЛ", выпускаемый по ТУ 1811-064-04696843-99 с изм. 1 Серийный выпуск.  
(Приложение № 1)

код ОКПД2: 24.42.25.000

код ТН ВЭД 7607201000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол 21-04-02/1ТР-ИКБС от 02.04.2021г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве» Испытательная лаборатория, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015г. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 20.0530.026 от 08.04.2020г. Схема 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 15.04.2021 ПО 14.04.2026



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович

Эксперты  
(эксперты)

(подпись)

Житенко Иван Филиппович



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ № RU C-RU.ПБ97.В.00432/21**  
**(обязательная сертификация)**

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента**


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 м. 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал высокоопасный по токсичности продуктов горения

**Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ). Табл. 3, 27.**

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Высокоопасные (Т3)




Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
(подпись)

Рожков Алексей Владимирович

Эксперт  
(эксперты)

  
(подпись)

Житенко Иван Филиппович